



**ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»
«ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

196608 СПб, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22

тел: 595-86-30, 466-09-11, факс: 476-74-85, e-mail: Pres@lenergo.com

ИНН/КПП 7803002209/782002001, ОКТМО 40397000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2

20.12.2014 № ДЭС/038/115.3.2-18

На № _____ от _____

Заместителю председателя комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга

Мельниковой С.А.

190000, Санкт-Петербург, пер.
Антоненко, д.4

Уважаемая Светлана Анатольевна!

В соответствии с поручением протокола совещания №322 от 30.08.2017 силами филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» проведена сверка объемов выполненных работ по титулу «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10кВ в Курортном районе», в части реконструкции ВЛ-0,4кВ в районе пос. Дюна (часть пос.Белоостров) (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования).

В результате сверки установлено, что объем нового строительства выполнен полностью, демонтажные работы старого голого провода от ТП 504 будут осуществлены при подаче индивидуальных заявок на увеличение мощности от абонента ДПК «ДСК Дюны» и перераспределении существующей мощности.

В соответствии поручением протокола, 14.12.2017 был организован совместный выезд филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» и представителями АО «Курортэнерго» в пос.Дюны с приглашением председателя правления ДПК «ДСК Дюны» г-й Джеломановой Н.В.и электрика ДПК «ДСК Дюны» Забойкина А.Е.

По результатам выезда приняты следующие решения:

-Филиалу ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС» инициировать заключение дополнительного соглашения к Договору аренды, о включении вновь созданного имущества (2БКТП, КЛ-10кВ, тр-ры);

-для обеспечения более надежного электроснабжения, совместно, филиалу ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС» и АО «Курортэнерго» произвести перераспределение нагрузок между ТП 504, ТП 530 и БКТП 665, в соответствии с проектными решениями;

-АО «Курортэнерго», совместно с ф-лом «ПрЭС» осуществить допуск приборов учета на БКТ 665;

- АО «Курортэнерго» по мере поступления заявок и заключению договоров на технологическое присоединение, осуществить подключение данных абонентов к вновь построенным сетям;

- филиал ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС» установил отсутствие на балансе сетевой организации светильников уличного освещения в пос. Дюны.

- председателю правления ДПК «ДСК Дюны» г-е Джеломановой Н.В при участии сетевой организации, подготовить и направить заявку на организацию уличного освещения в администрацию Курортного района г. Санкт-Петербурга.

Директор



Д.Д. Целищев

