

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 18, корп. 3; тел.: 349-36-40; тел/факс: 349-36-40
ОКПО 76243946, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781402001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.513110 от «12» октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском,
Курортном и Кронштадтском районах

Л.Ю. Компанец
«31» октября 2016 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11965
от «31» октября 2016 г.

Наименование предприятия, организации (заявителя): ДП «КДСК Дюны»
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, улица Главная, дом 28
Наименование и адрес объекта: ДП «КДСК Дюны», г. Санкт-Петербург, п. Белоостров,
улица Главная, дом 28

Код пробы (образца): 11965 – ХБ - 1 (д - 3)

Наименование пробы (образца):

1. Вода из скважины

Дата и время отбора пробы (образца): 28.10.2016г.; 14.00-14.30 ч.

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: помощник врача по коммунальной гигиене филиала № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Карасева Т.И.

Должность, ФИО лица, присутствовавшего при отборе проб: председатель правления Джеломанова Н.В.

НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде, водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03»

Основание для проведения: договор № С0007371 от 09.10.2016г.

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ / Зибгер Ю.А. /

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

К экспертному заключению
от 31.10.16 г. № 480.059-06.000/4735

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде, водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового водопользования».

- ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03».

Установлено:

Проба воды отобрана из скважины ДП «КДСК Дюны» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, ул. Главная, д. 28 с целью микробиологического и санитарно - гигиенического исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07.

По результатам лабораторных исследований в пробе воды отмечается превышение нормативного значения по исследованному санитарно-гигиеническому показателю: «хлориды» $360,0 \pm 54,0$ мг/дм³ (норматив не более 350 мг/дм³); превышений нормативных значений по исследованным микробиологическим показателям не отмечается.

Заключение:

Качество воды, отобранной из скважины ДП «КДСК Дюны» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, ул. Главная, д. 28 по исследованному санитарно-гигиеническому показателю: «хлориды» **не соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам:


- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем водоснабжения. Санитарная охрана источников;

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- ГН 2.1.5.2280-07 «

Эксперт:

Заведующий отделением коммунальной гигиены-
врач по общей гигиене
349-36-45

 Е.Ю. Петухова

№ А- 0000192517

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах,
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,
т/ф (812) 349-36-40