



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.05.000.Т.001159.06.18 от 04.06.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) артезианской скважины ДПК "ДСК Дюны" по адресу: Санкт-Петербург, п. Белоостров, ул. Главная (Дюны), дом 28

ООО "Экологические услуги", 192289, Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 76, ИНН 7816449481, ОГРН 1089847338415. (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертные заключения от от 31.01.2018г. № 01.05.Т.40341.01.18 ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Башкетова Наталья Семёновна  
подпись

№ 1745301



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.05.000.Т.001159.06.18 от 04.06.2018 г.

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) артезианской скважины ДПК "ДСК Дюны" по адресу: Санкт-Петербург, п. Белоостров, ул. Главная (Дюны), дом 28

Согласно представленному экспертному заключению от 31.01.2018г. № 01.05.Т.40341.01.18 ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" установлено:

Проект зон санитарной охраны разработан для артезианской скважины, используемой ДПК "ДСК Дюны" по адресу: Санкт-Петербург, п. Белоостров, улица Главная (Дюны), дом 28.

Дачный потребительский кооператив "ДСК Дюны" - некоммерческое объединение, учрежденное гражданами на добровольных началах в форме дачного потребительского кооператива для содействия ее членам в решении общих задач ведения дачного хозяйства.

Основными видами деятельности Дачного потребительского кооператива "ДСК Дюны" является управление эксплуатацией жилого фонда.

Для обеспечения водоснабжением "ДСК Дюны" используется скважина №467, расположенная в пределах земельного участка, закрепленного за Дачным кооперативом на праве постоянного бессрочного пользования

По результатам представленного экспертного заключения от 31.01.2018г. № 01.05.Т.40341.01.18 ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" выявлены следующие замечания:

- отсутствует информация о системе водоотведения на территориях, прилегающих к скважине, что не позволяет оценить представленный проект на соответствие требованиям п.3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 в части отсутствия микробиологического загрязнения в поясах ЗСО;
- не представлены результаты годичного мониторинга качества воды из скважины по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";

- в экспертном заключении от 31.01.2018г. № 01.05.Т.40341.01.18 ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" не указаны показатели, на которые произведены исследования воды из скважины, что не позволяет оценить безвредность питьевой воды по химическому составу и безопасность по микробиологическим показателям, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Учитывая изложенное, на основании экспертного заключения от 31.01.2018г. № 01.05.Т.40341.01.18 ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) артезианской скважины ДПК "ДСК Дюны" по адресу: Санкт-Петербург, п. Белоостров, ул. Главная (Дюны), дом 28 не соответствует санитарным правилам и нормативам.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

